

UWAGI:

1. - Wymiary sprawdzić na budowie !

ściany do wyburzenia

ściany istniejące

ściany nowoprojektowane

projektowana izolacja termiczna gr 10cm

SYMBOL		OPIS
2K	-	Złącze kablowe - projektowane
RG	-	Rozdzielnica główna RG
TA	-	Tablica kuchni TA
TB	-	Tablica rernizy strażackiej TB
TC	-	Tablica kotłowni TC - dostawa wraz z urządzeniami technologicznymi kotłowni
TD	-	Tablica sceny TD
NB 5 400V	-	Zasilanie napędu bramy Wypust 400V, 5-przewodowy zakończyć puszką przyłączeniową
3 16	-	Gniazdo 3x16A+N+PE z wyłącznikiem 0-1
32	-	Zestaw gniazd: P304 40A 30mA (1 szt.) B301 B16 (1 szt.) Gniazdo 3x32+N+PE (1 szt.) Gniazdo 1x16+N+PE IP44 (2 szt.)
	-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44
2x	-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44 2 szt.
	-	Gniazdo 1xL+N+PE
2x	-	Gniazdo 1xL+N+PE 2szt.

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. PRĄDZYŃSKIEGO 33
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 21 43, 504 136 447

prawa autorskie jednostka projektowa

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	temat
Gowarzewo, gmina Kleszczewo działka ozn. nr ewid: 70/3	adres budowy
Gmina Kleszczewo 63-006 Kleszczewo Wlkp ul. Poznańska 4	inwestor
INSTALACJE SIŁY I GNIAZD - RZUT PARTERU	stadium P.T.
	1:100
mgr inż. Michał Szafrański WKP/0187/POOE/11	projektant:

067M/2012 | ŚRODA WIELKOPOLSKA 25 czerwiec 2012 | NR RYSUNKU E-02