

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12	Obwód nr 13	Obwód nr 14	Obwód nr 15	Obwód nr 16	Obwód nr 17	Obwód nr 18	Obwód nr 19	Obwód nr 20	Obwód nr 21	Obwód nr 22
Ochrona przepięciowa klasa B+C	Sterowanie wyłącznika ppoż	Tablica kuchni TA	Tablica kottowni TC	Tablica sceny TD	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Sterowanie oświetlenia zewnętrznego	Rezerwa
		YDY 5x6	YDY 5x4	YDY 5x2,5			YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5		YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5		
		10,3kW	5,0kW	2,9kW			2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	1,0kW	1,2kW		0,6kW	0,5kW	0,6kW	0,7kW	0,3kW	0,1kW		

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. PRĄDZYŃSKIEGO 33
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443

prawa autorskie jednostka projektowa

PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

temat

Gowarzewo, gmina Kleszczewo
działka ozn. nr ewid: 70/3

adres budowy

Gmina Kleszczewo
63-005 Kleszczewo Wlkp ul. Poznańska 4

inwestor

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
- SCHEMAT IDEOWY

stadium P.T.

1:100

mgr inż. Michał Szafrański
WKP/0187/POOE/11

projektant:

067M/2012

ŚRODA WIELKOPOLSKA 25 czerwiec 2012r

NR RYSUNKU E-06