



UWAGA:
POZOSTAWIĆ MINIMUM 20% REZERWY MONTAŻOWEJ

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT 63-000 ŚRÓDA WIELKOPOLSKA UL. PRĄDZYŃSKIEGO 33 e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443	prawa autorskie jednostka projektowa
PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ	temat
Gowarczawo, gmina Kleszczawo działka ozn. nr ewid: 70/3	adres budowy
Gmina Kleszczawo 63-005 Kleszczawo Wilkp ul. Poznańska 4	inwestor
TABLICA REMIZY TB - SCHEMAT IDEOWY	stadium P.T.
mgr inż. Michał Szafrński WKP/0187/POOE/11	projektant:

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12	Obwód nr 13	Obwód nr 14
Ochrona przepięciowa klasa B+C	Sterowanie wyłqcznika ppoż	Zestawy gniazd ZG1, ZG2	Zestawy gniazd ZG3, ZG4	Napęd bramy NB1	Napęd bramy NB2	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Sterowanie oświetlenia zewnętrznego	Rezerwa	Rezerwa
		YDY 5x6	YDY 5x6	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5				YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5			
		6,0kW	6,0kW	1,0kW	1,0kW				1,0kW	0,3kW			