

UWAGI:

1. - Wymiary sprawdzić na budowie !

ściany do wyburzenia

ściany istniejące

ściany nowoprojektowane

projektowana izolacja termiczna gr 10cm

SYMBOL		OPIS
2K	-	Złącze kablowe - projektowane
RG	-	Rozdzielnica główna RG
TA	-	Tablica kuchni TA
TB	-	Tablica remizy strażackiej TB
TC	-	Tablica kotłowni TC - dostawa wraz z urządzeniami technologicznymi kotłowni
TD	-	Tablica sceny TD
SO 5 400V	-	Zasilanie szynoprzewodu oświetlenia Wypust 400V, 5-przewodowy zakończyć puszką przyłączaniową
W 5 400V	-	Zasilanie wentylacji Wypust 400V, 5-przewodowy zakończyć puszką przyłączaniową
	-	Oprawa jarzeniowa 2x58W IP65
	-	Oprawa jarzeniowa 4x18W
	-	Oprawa typu plafon 2x28W IP65
	-	Oprawa typu downlight 2x26W
	-	Oprawa typu plafon 1x18W IP65
K	-	Oprawa typu kinkiet 1x18W
	-	Oprawa typu naświetlacz
	-	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2h
230V 4	-	Zasilanie wentylatora Wypust 230V, 4 przewodowy zakończyć puszką łączeniową
	-	Łącznik pojedynczy
	-	Łącznik grupowy
	-	Łącznik schodowy

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. PRĄDZYŃSKIEGO 33
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 21 43, 504 136 447

prawa autorskie jednostka projektowa

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES BUDOWY: Gowarzewo, gmina Kleszczewo działka ozn. nr ewid: 70/3

INWESTOR: Gmina Kleszczewo 63-005 Kleszczewo Wlkp ul. Poznańska 4

STADIUM: P.T.

INSTALACJE OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU

1:100

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Szafrański WKP/0187/POOE/11

067M/2012 | ŚRODA WIELKOPOLSKA 25 czerwiec 2012 | NR RYSUNKU: E-03