



Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6
Wypust kablowy szynoprzewód oświetlenia	Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Rezerwa	Oświetlenie	Rezerwa
YDY 5x2,5 3,0kW		YDYp 3x2,5 1,8kW		YDYp 3x1,5 0,3kW	

UWAGA:  
POZOSTAWIĆ MINIMUM 20% REZERWY MONTAŻOWEJ

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:  
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA  
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE  
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT  
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. PRADZYŃSKIEGO 33  
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443

prawa  
autorskie  
jednostka  
projektowa

PROJEKT TECHNICZNY  
REMONTU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ

temat

Gowarzewo, gmina Kleszczewo  
działka ozn. nr ewid: 70/3

adres  
budowy

Gmina Kleszczewo  
63-005 Kleszczewo Wlkp ul. Poznańska 4

inwestor

TABLICA SCENY TD  
- SCHEMAT IDEOWY

stadium  
P.T.

mgr inż. Michał Szafrński  
WKP/0187/POOE/11

projektant: