

Kleszczewo dn. 18.06.2010 r.

Nr BU. 7360-35/2010

STUDIO DK
ul. Sielska 17 d
60-129 Poznań

dotyczy : budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo

W odpowiedzi na pismo nr 05/2009-AK-49 z dn. 20 maja 2010 r. informuje co następuje :

1) dla przepompowni ścieków PS na leży przyjąć wariant II – docelowy o wartościach

- $Q_{sr.d.}$ – 43,39 m³/d
- $Q_{max.d.}$ – 62,40 m³/d
- $Q_{max.h.}$ – 6,15 m³/d
- $Q_{max.s.}$ – 1,71 m³/d

2) dla przepompowni ścieków P16 na leży przyjąć wariant III – dodatkowy docelowy z przepompowni PS o wartościach

- $Q_{sr.d.}$ – 198,78 m³/d
- $Q_{max.d.}$ – 292,80 m³/d
- $Q_{max.h.}$ – 29,83 m³/d
- $Q_{max.s.}$ – 8,29 m³/d


mgr inż. Bogdan Kemnitz

do wiadomości :

- 1) Zakład Komunalny w Kleszczewie
- 2) U.G. a/a