

Września, dnia 8.06.2012 r.

DZ/ZR / 8075 / 2012

Studio DK
ul. Sielska 17d
60-129 Poznań

Informacja nr: 20 / 2 / 2012

Rejon Dystrybucji Września przesyła w załączeniu mapę sytuacyjną z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Tulce ul. ul. Średzka, Kasztanowa i Sportowa, na załączonym planie naniesiono istniejące linie: kablową 0,4 kV - kolor zielony oraz napowietrzną 0,4 kV - kolor niebieski będące na majątku i w eksploatacji:
Enea Operator Spółka z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.

Uwagi:

1. *Zachować szczególną ostrożność pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych napowietrznych, przestrzegając przepisów bhp.*
2. *Skrzyżowania i zbliżenia istniejących kabli energetycznych z projektowaną kanalizacją sanitarną wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz przepisami bhp.*
3. *Prace ziemne w miejscu jak i w pobliżu skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami należy wykonywać ręcznie.*

Po otrzymaniu faktury prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
REJON DYSYTRIBUCJI WRZESNIA
Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik

Karol Kucharski

Załącznik: 2 egz. planu

Sprawę prowadzi:

Tadeusz Michałowski
tel. 61-437- 46-25
(wkreślenie urzędzeń)

116/1 82.6

Uzgodnienie - Informacja nr 20/2/2012
objekt uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o.
- REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA wg stanu
dokumentacji na dzień 31.08.2012

Na terenie (niez) znajdują się urządzenia elektroenergetyczne
podziemne SN- nn na planach
nawigacyjnych orientacyjnych kolorów:
niebieskim - linie energetyczne, 114
zielonym - kable na

Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych
uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów
próbnych oraz informacji PE K.A. Rull
gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.
Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z normą
PN 76-E/05125. Zakreślone prace należy zgłosić
do odbioru technicznego PE K.A. Rull

Ważność niniejszego (i) uzgodnienia informacji ustala
się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie
14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy
aktualizować je w ENEA Operator Sp. z o.o.
- REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA

Uwaga: w pobliżu oraz w mieście
skrzyżowań z kablami energetycznymi
prace ziemne należy wykonywać ręcznie.

Własność: ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik: K.A. Rull

K.A. Rull

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ NR 1 -

SKALA 1:500


LEGENDA

- proj. kanalizacja sanitarna gravityjna
- proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej
- proj. przyłącza tłoczne
- proj. przepompownia ścieków sanitarnych
- projektowane ogrodzenie rejonu przepompowni
- projektowana powierzchnia z POLBRUKU
- projektowane skarpy
- projektowana ściana oporowa
- dziwka wycięta (brak w terenie)

Investor:

GMINA KLESZCZEWO
Urząd Gminy
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Przedsięwzięcie: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICACH ŚRĘDZKIEJ, GOSPODARCEJ, KASZTANOWEJ
I SPORTOWEJ W TULCACH, GM. KLESZCZEWO



Studio DK
ul. Śleiska 17D
60-129 Poznań

SKALA 1:500

Łaczy ark. nr 1

ENEA Operator Sp. z o.o. (5)
 ODDZIAŁ DYSKRYBUJI POZNAŃ
 REJON DYSKRYBUJI WIEŹSŃA
 62-305 Września ul. Witkowska 5
 tel. 061 437 46 00, fax 061 437 46 94
 REGON: 300455398, NIP: 7822377160

ARK. NR 2

stacyjna
a
rnej
nitarnych

95/16
z dnia 10.03.10 r.