

Kleszczewo dn. 12.08.2010 r.

Nr BU.7020-173/2010

STUDIO D.K.
Dorota i Krzysztof Kokoszka
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań

**dot. zmiany warunków technicznych nr DW/IT/053U/29451/2009 ,
IT/80-2/1358/2009 z dnia 20.08.2009 r.**

W nawiązaniu do pisma nr 05/2009-AK-65 z dn. 30 lipca 2010 r. oraz pisma nr 05/2009-AK-65 z dn. 2.08.2010 r. akceptuję notatkę służbową ze spotkania roboczego w Urzędzie Gminy Kleszczewo w dn. 24.06.2010 r. oraz że jest ona jednocześnie zmianą warunków technicznych nr DW/IT/053U/29451/2009 i IT/80-2/1358/2009 z dn. 20.08.2009 r.


mgr inż. Bogdan Kemnitz

do wiadomości :

- 1) AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
- 2) U.G. a/a

NOTATKA SŁUŻBOWA

Temat spotkania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo, część II – zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej w Tulcach

Cel spotkania: Omówienie rozwiązań dla włączenia projektowanego kolektora sanitarnego do istniejącej gminnej przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Sportowej oraz projektowanej przepompowni PS przy ul. Kasztanowej w Tulcach

Data spotkania: **24.06.2010 r.**,

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Kleszczewie

Obecni:

L.p.	Imię i nazwisko	Instytucja
1	Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo
2	Leszek Bezler	Urząd Gminy Kleszczewo
3	Marek Jabłoński	Zakład Komunalny w Kleszczewie
4	Krzysztof Kokoszka	Studio DK
5	Agnieszka Książkiewicz	Studio DK

Na spotkaniu przyjęto następujące zmiany w zakresie projektowanego układu kanalizacji sanitarnej:

1. Obok istniejącej przy ul. Sportowej przepompowni gminnej, zaprojektowana zostanie nowa przepompownia ścieków sanitarnych, która zostanie połączona z istniejącym i projektowanym układem kanalizacyjnym. Powodem, dla którego projektuje się nową przepompownię, jest zbyt mała różnica między nowym projektowanym dopływem do przepompowni gminnej, a istniejącym dnem przepompowni - ok. 0,30m.
2. Istniejący zbiornik gminnej przepompowni ścieków przy ul. Sportowej zostanie wyłączony z eksploatacji.
3. Budynek Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., zlokalizowany na działce nr 108/23 przy ul. Kasztanowej 5, zostanie podłączony do projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez przepompownię lokalną i przyłączy tłoczne (podobnie jak budynek przy ul. Średzkiej 6). Spowoduje to znaczne wypływanie rzędnej dopływu kolektora do projektowanej przepompowni ścieków PS przy ul. Kasztanowej.

Ponadto ustalono:

1. Na projektowanych kolektorach sanitarnych, na dopływie do przepompowni należy zaprojektować zasuwę odcinającą.
2. Projekt zagospodarowania rejonu przepompowni należy wstępnie uzgodnić z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie.
3. Brak dokładnych danych odnośnie średnicy i głębokości istniejącego zbiornika przepompowni gminnej przy ul. Sportowej. Z wywiadu w terenie wynika, iż zagłębienie przepompowni podane w „Koncepcji Programowo-Przestrzennej zwodociągowania i skanalizowania Terenu Gminy Kleszczewo”, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inżynieryjne EKOLOG-1 Sp. z o.o. we wrześniu 2002 r., należy przyjąć za najbardziej prawdopodobne, tj. 4,70m.

URZĄD GMINY
KLESZCZEWÓ
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

PODINSPEKTOR
d/s Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa
Leszek Bezler