

Kleszczewo, dnia 03.08.2012

KZK.7023.52.2012

Studio D.K.
Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c.
ul. Sielska 17d
60-129 Poznań

Dotyczy: Kanalizacji sanitarnej w Tulcach - ul. Gospodarcza, Kasztanowa,
Sportowa i ul. Poznańskiej

Uwagi do dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zadania:

1. Proponujemy w ul. Gospodarczej od ul. Średzkiej do ul. Kasztanowej w jednym wykopie z kanalizacją sanitarną położyć wodociąg z rur PE HD \varnothing 110, który wykorzystany zostanie do wykonania nowych przyłączy do posesji położonych wzdłuż tej ulicy oraz umożliwi doprowadzenie wody do przepompowni PS.
2. W przepompowni PS zaprojektować żuraw stacjonarny, obrotowy
3. Rozdzielnicę + SZS (w P16) usytuować w istniejącym pomieszczeniu murowanym na terenie istniejącej przepompowni.
4. Zestawienie materiałów rozdzielniczy SZS zawarte w tabeli 1 lp.6 określa SOCOMEC jako producenta „Monitora parametrów sieci” natomiast na schemacie strukturalnym rozdzielniczy rys. nr 1, nr arkusza 1/3 widnieje monitor SCHNEIDER PM 710 - taki prosimy pozostawić.
5. Proszę rozważyć możliwość włączenia istniejącego kolektora ścieków ks200 z os. Kwiatowego do projektowanego kolektora \varnothing 400 z ewentualnym powiększeniem dalszego przekroju tego kolektora do projektowanej przepompowni ścieków.

Załącznik: 2 kpl. dokumentacji projektowej

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
mgr inż. Marek Jabłoński