



**SKALA 1 :  $\frac{100}{500}$**

1. Przyłącza tłoczne wykonać metodą bezwykopową z rur HDPE100 SDR11 - PE z warstwami ochronnymi (rury trójwarstwowe).
2. Wykopy wykonywane o ścianach pionowych należy zabezpieczyć.
3. Minimalne przykrycie rurociągów tłocznych: 1,50m.
4. **W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań należy wykonać przekopy próbne. W przypadku wystąpienia kolizji, należy skontaktować się z projektantem.**
5. Na terenie działki nr 108/23 należy zachować ostrożność z uwagi na istniejącą zieleni parkową - w szczególności na rosnące w rejonie inwestycji kasztanowce.

Inwestor:		GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo		<div>STUDIO DK</div> <div>Studio DK ul. Sielska 17D 60-129 Poznań tel./fax (61) 66 14 878 info@studiodk.pl www.studiodk.pl</div>		
Przedsięwzięcie:		PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH ŚREDZKIEJ, GOSPODARCZEJ, KASZTANOWEJ I SPORTOWEJ W TULCACH, GM. KLESZCZEWO				
Opracowanie:		ORGANIZACJA WYKONANIA INWESTYCJI				
Nazwa rysunku:		PROFILE PO TRASIE PRZYŁĄCZY TŁOCZNYCH OD PRZEPOMPOWNI LOKALNYCH PL1 I PL2				
Autorzy		Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:		mgr inż. Agnieszka Książkiewicz	-		<div>1:100 1:500</div>	13
Projektant:		mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000						
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118						