

Kleszczewo dn. 28.10.2010 r.

Nr BU.7033-106/2010

WARUNKI TECHNICZNE Podłączenia do sieci wodociągowej

Odpowiadając na wniosek firmy STUDIA D.K. Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c. z dn.26.10.2010 r. działającego w imieniu i na rzecz Gminy Kleszczewo w sprawie wydania warunków technicznych tymczasowego podłączenia do sieci wodociągowej placu budowy na **nieruchomości o nr ew. 81 położonej w Tulcach przy ul. Sportowej**, zapewniamy dostawę wody w ilości maksymalnej do 2.0m³/dobę oraz podajemy następujące warunki techniczne:

1. Tymczasowe przyłączenie placu budowy może nastąpić z sieci wodociągowej PE fi 90 zlokalizowanej w działce 93/9 w Tulcach (ul. Łąkowa).
2. Przyłącze należy wykonać z rury PE o średnicy maksymalnej fi 50 z zasuwą i obudowaną skrzynką uliczną. Nawiertka typu NWZ. Skrzynkę obrukować. Armaturę zewnętrzną oznakować tabliczką z domiarami.
3. Inwestor zobowiązany jest zainstalować wodomierz z zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym wg. załącznika nr 1 do niniejszych warunków w studni pomiarowej przy granicy nieruchomości.
4. Przed przystąpieniem do robót należy zgodnie z art. 29 a ust.1 Prawa Budowlanego zgłosić zamiar budowy przyłącza w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie ul. Sportowa 3. Do zgłoszenia należy dołączyć
5. Przyłącze zostanie wykonane kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub osobę. **Po zakończeniu budowy Wnioskodawca zobowiązany jest do demontażu wykonanego tymczasowego przyłącza wraz z urządzeniami towarzyszącymi.**
6. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład Komunalny w Kleszczewie o rozpoczęciu robót a po ich zakończeniu przed zasypaniem zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego oraz opłombowania wodomierza (tel. 0602 791-922).
7. Inwestor , względnie wykonawca ma obowiązek zlecić na swój koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym i przesłać do Z.K. w Kleszczewie jeden egzemplarz mapy w terminie jednego miesiąca od daty wykonania przyłączy .
8. Inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczenie wody. Umowa zostanie podpisana po przedstawieniu protokołu odbioru technicznego przyłącza oraz dostarczeniu mapy inwentaryzacyjnej.
9. Odbiorca wody przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia odcinka przyłącza wody z wodomierzem przed zamarznięciem w okresie zimy oraz przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Zapewni dostęp do odczytu wskazań wodomierza .
10. Granica stron : zasuwą odcinającą na przyłączy .
11. Warunki techniczne szczególne : **w miejscu włączenia do sieci wodociągowej oraz w miejscach kolizji z sieciami uzbrojenia terenu roboty ziemne prowadzić ręcznie. Wykop po robotach ziemnych zasypywać warstwami z mechanicznym zagęszczeniem urobku i odtworzeniem nawierzchni drogi i pobocza do stanu pierwotnego .**

otrzymują :

1. STUDIO D.K. s.c.
Dorota i Krzysztof Kokoszka
ul. Sielska 17d. 60-129 Poznań
2. Z.K. - eksploatacja sieci
3. U.G. a/a

z up. Wójta
Barbara Bloch
mgr inż. Barbara Bloch
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Budownictwa

URZĄD GMINY
KLESZCZEWO
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

Załącznik nr 1
do warunków technicznych
nr 30.7033-106/2010...

