



PROFILE PO TRASIE PRZYŁĄCZY TŁOCZNYCH OD PRZEPOMPOWNI LOKALNYCH PL1 I PL2

SKALA 1 : $\frac{100}{500}$

- Przyłącza tłoczne wykonać metodą bezwykopową z rur HDPE100 SDR11 - PE z warstwami ochronnymi (rury trójwarstwowe).
- Wykopy wykonywane o ścianach pionowych należy zabezpieczyć.
- Minimalne przykrycie rurociągów tłocznych: 1,50m.
- W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań należy wykonać przekopy próbne. W przypadku wystąpienia kolizji, należy skontaktować się z projektantem.**
- Na terenie działki nr 108/23 należy zachować ostrożność z uwagi na istniejącą zieleni parkową - w szczególności na rosnące w rejonie inwestycji kasztanowce.

Inwestor: GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo					
Przedsięwzięcie: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH ŚRĘDZKIEJ, GOSPODARCZEJ, KASZTANOWEJ I SPORTOWEJ W TULCACH, GM. KLESZCZEWO					
Opracowanie: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DLA ZAKRESU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPOMPOWNI WRĄZ Z UMOCNIENIEM I ODWODNIENIEM WYKOPÓW					
Nazwa rysunku: PROFILE PO TRASIE PRZYŁĄCZY TŁOCZNYCH OD PRZEPOMPOWNI LOKALNYCH PL1 I PL2					
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Agnieszka Książkiewicz	-	<i>Agnieszka Książkiewicz</i>	1:100 500	13
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03	<i>Krzysztof Kokoszka</i>		
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000					
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					

STUDIO DK
Studio DK
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań
tel./fax (61) 66 14 878
info@studiodk.pl
www.studiodk.pl