

URZĄD GMINY
KLESZCZEW
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

Nr SI. 7024-31/2011

Kleszczewo dn. 14 grudnia 2011 r.

STUDIO DK

Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c.

ul. Sielska 17d

60-129 Poznań

dot. zgody na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów i prób szczelności projektowanej kanalizacji sanitarnej dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej w Tulcach.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie wydania zgody na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów dla studni T6 i T7 na rurociągu tłocznym od przepompowni PS, Urząd Gminy w Kleszczewie wyraża zgodę na odprowadzenie w/w wód do systemu kanalizacji deszczowej w szacunkowej docelowej ilości 200 m³.

Odprowadzenie wód gruntowych z wykopów oraz wód opadowych, roztopowych i popłucznych winno odbywać się poprzez istniejące studnie rewizyjne. Wodę z wykopów należy pompować w taki sposób aby nie dopuścić do zapiaszczenia kolektorów deszczowych!.

W przypadku stwierdzenia, iż w wyniku w/w działań doszło do zapiaszczenia eksploatowanych odcinków kolektorów deszczowych, wykonawca robót zobowiązany będzie do ich oczyszczenia i udrożnienia.


mgr inż. Bogdan Kelnitz