

Istniejąca skrzynka rozdzielcza IV/S2 GOWARZEWO

oddzielne opracowanie

Projektowane złącze ZKP oddzielne opracowanie

Projektowana szafka oświetleniowa SO

- 3 -

YAKY 4 x 50 mm2

Obwód nr II
YKY 5 x 6 mm2

Obwód nr III
YKY 5 x 10 mm2

slup oświetleniowy
h = 8 m.


slup oświetleniowy
h = 8 m.

UWAGA !

Wymiar w nawiasie po współczynniku 1,04

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

OBJAŚNIENIA
Oprawa VOLTANA 3 Schneider - V3
Oprawa VOLTANA 4 Schneider - V4

Investor:	GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo			 Studio DK ul. Śliska 17d 60-129 Poznań tel./fax (61) 66 14 878 info@studioldk.pl www.studioldk.pl
Przedsięwzięcie:	PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GOWARZEWIE W REJONIE ULICY LAWENDOWEJ, WANILIOWEJ, SZAFWIOWEJ, MIĘTOWEJ, BRZOZOWEJ I TRZECIEJ, GMINA KLESZCZEWO			
Nazwa rysunku:	Układ sieci linii kablowej oświetleniowej			

AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000					
Maj 2016r.					

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118