



IV/1/1
złącze ZK1-1P
wg odrębnego opracowania
 $R \leq 30\Omega$



NAYYJ 4×35mm² RE ze złącza
ZKP 10/1B nr IV/1
wg odrębnego opracowania

YAKY 4×35mm²
-2(5)-

projektowana szafka oświetleniowa
SO 111
 $R \leq 10\Omega$



YAKY 4×25mm²
-109(129)-



OPRACOWAŁ:
mgr inż. Mariusz Bobrycki

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Galantowicz
upr. bud. WKP/0304/POOE/04
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Temat:
Schemat szafki oświetleniowej

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Adam Sakowicz
upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Obiekt:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości
Krzyżowniki dz. nr 32/2

Inwestor:

Gmina Kleszczewo
63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4

Data: 06.2017 r.

Symbol:

E

Nr rys.:

2

Skala: 1:500