

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW																											
№	nr słupa	wykop otwarty	folia niebieska	kabel YAKY 4x35mm ²	kabel YAKY 4x25mm ²	opaski kablowe Oki	rura karbowana AROT DVK Ø50	bednarka ocynkowana FeZ 25×4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	słup oświetleniowy h= 6m	fundament betonowy h=1,0m	wysięgnik o długości 1,0m	oprawa oświetleniowa LED o mocy 57W	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BiWtz 2A	przewód YDYp 3x1,5mm ²	szafka SO111	wkładki WT-NH 00 gG 16A	wyłącznik nadprądowy S301 C10A	wyłącznik nadprądowy S301 B10A	stycznik 25A	zegar astronomiczny	przełącznik 1-0-2	
-		m	m	m	m	szt	m	kg	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m		szt	szt	szt	szt	szt	szt	
	szafka SO 111																		1	1	1	1	1	1	1	1	
1	istn. ZK1-1P - szafka SO 111	2	2	5		2		1,4	4	10																	
2	szafka SO111 - słup nr I/1	2	2		5	3		1,4	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
3	słup nr I/1 - słup nr I/2	30	30		35	9		20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
4	słup nr I/2 - słup nr I/3	30	30		35	9	3	20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
5	słup nr I/3 - słup nr I/4	35	35		41	10	3	24,2	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
6	słup nr I/4 - słup nr I/5	38	38		44	11	3	26,2	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
7	słup nr I/5 - słup nr I/6	30	30		35	9	3	20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
8	słup nr I/6 - słup nr I/7	30	30		35	9	3	20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
9	słup nr I/7 - słup nr I/8	30	30		35	9	3	20,7	4	10	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
RAZEM		227	227	5	265	71	18	157	22	55	8	8	8	8	8	16	8	8	64	1	1	1	1	1	1	1	

