LEGENDA

- projektowany słup oświetleniowy ośmiokątny o wysokości h=6,0m do słupów zastosować fundament stabilizujący o wysokości h=1,0m
- projektowana oprawa oświetlenia drogowego LED; moc oprawy 57W
- proj. linia kablowa oświetleniowa typu YAKY 4×25mm² 109m wykopu otwartego; 129m linii kablowej

projektowana linia kablowa typu YAKY 4×35mm² -2(5)m-

projektowany słup nr I/1/1 R≤10Ω

rura AROT DVK 50 -3-

projektowany słup nr I/1 R≤30Ω

rura AROT DVK 50 -9-

projektowany słup nr I/2 R≤30Ω

projektowany słup nr I/3 R≤10Ω

projektowana szafka oświetleniowa SO 211 R≤10Ω

złącze ZK1-1P wg odrębnego opracowania w zakresie ENEA Operator

projektowana linia kablowa typu YAKY 4×25mm² -109(129)m-

PNWwBE GALANTOWICZ	OPRACOWAŁ: mgr inż. Mariusz Bobrycki
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Galantowicz upr. bud. WKP/0304/POOE/04 sieci, instalacje i urządzenia elekrtryczne i elektroenergetyczne
Temat: Projekt zagospodarowania terenu	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09 sieci, instalacje i urządzenia elekrtryczne i elektroenergetyczne
Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżowniki dz. nr 32/2	Inwestor: Gmina Kleszczewo 63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4
Data: 06.2017 r. Skala: 1:500	Symbol: E Nr rys.: 1