

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW																										
Lp	nr słupa	wykop otwarty	folia niebieska	kabel YAKY 4x35mm ²	kabel YAKY 4x25mm ²	opaski kablowe Oki	rura karbowana AROT DVK Ø50	bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	słup oświetleniowy h= 6m	fundament betonowy h=1,0m	wysięgnik o długości 1,0m	oprawa oświetleniowa LED o mocy 57W	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BiWtz 2A	przewód YDYp 3x1,5mm ²	szafka SO111	wkładki WT-NH 00 gG 16A	wyłącznik nadprądowy S301 C10A	wyłącznik nadprądowy S301 B10A	stycznik 25A	zegar astronomiczny	przełącznik 1-0-2
-		m	m	m	m	szt	m	kg	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m		szt	szt	szt	szt	szt	szt
1	szafka SO 111																		1	1	1	1	1	1	1	1
2	istn. ZK1-1P - szafka SO 111	2	2	5		2		1,4	4	10																
3	szafka SO111 - słup nr I/1	2	2		5	3		1,4	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
4	słup nr I/1 - słup nr I/2	30	30		35	9	3	20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
5	słup nr I/2 - słup nr I/3	30	30		35	9	3	20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
6	słup nr I/3 - słup nr I/4	35	35		41	10	3	24,2	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
7	słup nr I/4 - słup nr I/5	38	38		44	11	3	26,2	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
8	słup nr I/5 - słup nr I/6	30	30		35	9		20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
9	słup nr I/6 - słup nr I/7	30	30		35	9	3	20,7	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
12	słup nr I/7 - słup nr I/8	30	30		35	9	3	20,7	4	10	1	1	1	1	1	2	1	1	8							
RAZEM		227	227	5	265	71	18	157	22	55	8	8	8	8	8	16	8	8	64	1	1	1	1	1	1	1

