

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW																											
Łp	nr słupa	wykop otwarty	folia niebieska	kabel YAKY 4x35mm ²	kabel YAKY 4x25mm ²	opaski kablowe Oki	rura karbowana AROT DVK Ø50	bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	słup oświetleniowy h= 6m	fundament betonowy h=1,0m	wysięgnik o długości 1,0m	oprawa oświetleniowa LED o mocy 57W	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BIWtz 2A	przewód YDYp 3x1,5mm ²	szafka SO111	wkładki WT-NH 00 gG 16A	wyłącznik nadprądowy S301 C10A	wyłącznik nadprądowy S301 B10A	stycznik 25A	zegar astronomiczny	przełącznik 1-0-2	
-		m	m	m	m	szt	m	kg	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m		szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt
	szafka SO 111																			1	1	1	1	1	1	1	
1	istn. ZK1-1P - szafka SO 111	2	2	5		2		1,4	4	10																	
2	szafka SO111 - słup nr I/1	12	12		17	5		8,3	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
3	słup nr I/1 - słup nr I/1/1	31	31		36	9	3	21,4	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
4	słup nr I/1 - słup nr I/2	34	34		39	10		23,5	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
5	słup nr I/2 - słup nr I/3	32	32		37	9	9	22,1	4	10	1	1	1	1	1	2	1	1	8								
RAZEM		111	111	5	129	36	12	77	14	35	4	4	4	4	4	8	4	4	32	1	1	1	1	1	1	1	

