



OZNACZENIA

Instalacja wewnętrzna gazu

- Głowica samozamykająca Dn32 MAG-3 Gazex Warszawa
- 1a. Detektor gazu DEX-1.2
- 1b. Moduł alarmowy MD-1.2 Z
- 1c. Syrena alarmowa DK-S3
- 1d. Lampka ostrzegawcza DK-L1
2. Filtir gazu typ ZFG Dn20 - Pharmgaz
3. Kurek kulowy do gazu Dn20 - EFAR
4. Kurek kulowy do gazu Dn32 - EFAR

Przyłącze gazu - ISTNIEJĄCE

- Kurek kulowy do gazu Dn32
11. Gazomierz G 4, Qnom=4,0 m3/h
12. Reduktor gazu



Kocioł gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny ze zintegrowanym podgrzewaczem ciepłej wody o poj. V = 60 typ W BK 20 E - BROTJE.
Moc kotła Qnom = 20 kW
Kocioł montowany na konstrukcji stalowej do ściany

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIETLICZ I OSP		Data: 15.12.2016	
dz. nr. 130/7, 130/6, (119/5 i 119/7) ark.2, Komorniki, Kleszczewo, p. poznański		gaz	
Inwestor: Gmina Kleszczewo		gaz	
Rysunek: Przekrój A-A - pomieszczenie techniczno-gospodarcze		Skala: 1:50	
Projektant: Michał Maciejewski, 63/75/Pm		Izob. B-W	
Opracował: Krzysztof Walek		IS-PW-03	
Sprawdził: Adam Simona, WP/0124/PDS/14		str.	