

LEGENDA:

- oprawa oświetleniowa rastrowa 4x18W p/t montaż na suficie
- oprawa oświetleniowa plafon o IP65, typu np. EyeKon HA LED 700-840
- oprawa oświetleniowa downlight, typu np. CHALICE 190H ALU 2x32W
- oprawa oświetleniowa downlight o IP44, typu np. CHALICE 190D 1x70W z szybką przeźroczystą
- projektor estradowy 300W
- rozdzielica główna RG
- łącznik instalacyjny jednobiegunowy p/t
- łącznik instalacyjny świecznikowy p/t
- łącznik instalacyjny przechodowy p/t
- łącznik instalacyjny krzyżowy p/t
- litera oznaczająca łącznik i odpowiadającą jemu oprawę
- oprawa wyposażona w moduł awaryjny 2h

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2, które prowadzić p/t oraz w rurach instalacyjnych ponad sufitem.
2. Dodatkowa ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-S.

nr. pom.	nazwa pomieszczenia	GEOMETRIA POMIESZCZENIA			
		powierzchnia podłogi (m^2)	powierzchnia użytkowa (m^2)	wysokość pomieszczenia (m)	kubatura (m^3)
	OSP				
1	korytarz	9,26	9,26	3,28	30,37
2	pom. administracyjne OSP	7,07	7,07	3,28	23,19
3	szatnia	5,19	5,19	3,28	17,02
4	przedsionek prysznica	1,52	1,52	3,28	4,98
5	prysznic	1,38	1,38	3,28	4,52
6	wc	1,59	1,59	3,28	5,21
7	przedsionek wc	1,59	1,59	3,28	5,21
8	pomieszczenie techniczno-gospodarcze	6,2	6,2	3,28	20,34
9	garaż	61,76	61,76	3,97	245,19
	razem	95,56	95,56	-	356,05
	ŚWIETLICA				
10	korytarz	16,26	16,26	3	48,78
11	szatnia odzieży wierzchniej	5,9	5,9	3	17,7
12	przedsionek kuchni (rozładunek termosów)	2,9	2,9	3	8,7
13	aneks kuchenny catering	2,2	2,2	3	6,6
14	sala świetlicy	26,89	26,89	3	80,67
15	pomieszczenie techniczno-gospodarcze	3,28	3,28	3	9,84
16	przedsionek wc	2,98	2,98	3	8,94
17	wc męskie	1,1	1,1	3	3,3
18	wc męskie	1,1	1,1	3	3,3
19	wc damskie i dla niepełnosprawnych	4,73	4,73	3	14,19
20/1	sala świetlicy	130,53	130,53	3	391,59
20/2	sala świetlicy (scena)	27,73	27,73	2,58	71,54
21	pomieszczenie składowe	10,16	10,16	3	30,48
22	zaplecze sceny	8,38	8,38	3	25,14
	razem	244,14	244,14	-	720,77

STUDIO 6N ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław	Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIETLICY	Data: 15.12.2016
	Inwestor:	Gmina Kleszczewo	IE:
	Rysunek:	RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE	Skala: 1:50
	Projektant:	mgr inż. Łukasz Sobierajski / WKP/0223/PWOE/05	format: A-1
	Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Czerniak / 70/2005/Oż	str.21