

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja (5/2019 - znak OR.6220.5.2019 z dnia 05.12.2019r.) nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji NAGRADOWICE-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice

w ramach zadania:

Przebudowa linii 110 kV napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz
oraz Kromolice-Gądky wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice –RS Garaszewo.

Inwestor: **Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań**
(Pełnomocnik: Anna Rzeczycka-Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa)

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

WÓJT GMINY
Kleszczewo

Kleszczewo, 05.12.2019r.

OR.6220.5.2019

DECYZJA NR 5/2019
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami)

w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1712) w nawiązaniu do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2096 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora: **Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań** (Pełnomocnik: Anna Rzeczycka-Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji NAGRADOWICE-KROMOLICE-SWARZĘDZ (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowie jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice

w ramach zadania:

Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądky wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice –RS Garaszewo.

Jednocześnie określám następujące warunki:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Miejsca, w których używany będzie sprzęt budowlany oraz zaplecze budowlane wyposażać w sorbenty.
3. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem robót kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
5. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie ponad 100 cm.
6. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie. Do nasadzeń rekompensacyjnych wykorzystać rodzime gatunki drzew liściastych.
7. Na przewodach odgromowych zamontować odstraszacze ptaków w regularnych odległościach maksymalnie co 50 m.

8. Przeprowadzić dwuletni monitoring ptaków w zakresie ich śmiertelności w wyniku kolizji z linią. Monitoring należy rozpocząć nie później niż 3 miesiące od oddania linii do eksploatacji. Poszukiwanie martwych ptaków należy prowadzić we wszystkich sezonach roku, co najmniej dwa razy w miesiącu, nasileniem w okresach migracji wiosennej i jesiennej, w pasie o szerokości po 50 m w obie strony od osi linii. Wyniki obserwacji, wraz z oceną skuteczności zabezpieczeń i ewentualnej potrzeby ich korekty, należy przekazać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w ciągu miesiąca od zakończenia pierwszego roku obserwacji jako raport okresowy i w ciągu miesiąca od zakończenia dwuletniego okresu monitoringu jako raport końcowy.
9. Zbierane odpady należy gromadzić oraz magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych, posadowionych na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać specjalistycznej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór tego typu odpadów.
10. Na terenie inwestycji należy zapewnić dostępność sorbentów i materiałów filtracyjnych, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń z miejsc składowania i magazynowania odpadów lub z maszyn i urządzeń budowlanych.
11. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do ich usunięcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10.06.2019r. (wpł. 14.06.2019r.) Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (Pełnomocnik: Anna Rzeczycka-Klisch, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa), zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowie jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądky wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice –RS Garaszewo.

Do wniosku załączona została: karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egz.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na Budowie dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowie jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądky wraz z budową

RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice –RS Garaszewo.

Zgodnie z zapisem § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie wydania decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust.1 oraz art. 72 ust.1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1712):

1. Do spraw wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 63, art. 64 ust. 1 i 3a, art. 65, art. 74 ust. 3b-3h, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 86d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie wykraczającym poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Wobec tego Wójt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.5.2019 z dnia 19.06.2019r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Kostrzyna z informacją o planowanej inwestycji realizowanej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Kórnik. Do w/w pisma został dołączony płyta CD z dokumentacją.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2096 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia (Zawiadomienie OR.6220.5.2019 z dnia 19.06.2019r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 19.06.2019r. sygn. OR.6220.5.2019 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS-52/2-108(1)/19 z dnia 26.06.2019r. (wpł. 03.07.2019r.) przekazał w/w sprawę zgodnie z właściwością Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej nr DN-NS.9011.791.2019 z dnia 09.07.2019r. (wpł. 11.07.2019r.) wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądkki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice –RS Garaszewo.

Pismem PO.ZZŚ.4.435.291.1.2019.MS z dnia 03.07.2019r. (wpł. 04.07.2019r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki w Poznaniu Zarząd Zlewni w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zbierane odpady należy gromadzić oraz magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych, posadowionych na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać specjalistycznej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór tego typu odpadów.
2. Na terenie inwestycji należy zapewnić dostępność sorbentów i materiałów filtracyjnych, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń z miejsc składowania i magazynowania odpadów lub z maszyn i urządzeń budowlanych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do ich usunięcia.

Pismem nr WOO-IV.4220.775.2019.KL.5 z dnia 15.10.2019r. (wpł. 18.10.2019r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice” planowanego do realizacji na terenie gminy Kleszczewo i gminy Kórnik, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Miejsca, w których używany będzie sprzęt budowlany oraz zaplecze budowlane wyposażać w sorbenty.
3. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem robót

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

5. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie ponad 100 cm.
6. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie. Do nasadzeń rekompensacyjnych wykorzystać rodzime gatunki drzew liściastych.
7. Na przewodach odgromowych zamontować odstraszacze ptaków w regularnych odległościach maksymalnie co 50 m.
8. Przeprowadzić dwuletni monitoring ptaków w zakresie ich śmiertelności w wyniku kolizji z linią. Monitoring należy rozpocząć nie później niż 3 miesiące od oddania linii do eksploatacji. Poszukiwanie martwych ptaków należy prowadzić we wszystkich sezonach roku, co najmniej dwa razy w miesiącu, nasileniem w okresach migracji wiosennej i jesiennej, w pasie o szerokości po 50 m w obie strony od osi linii. Wyniki obserwacji, wraz z oceną skuteczności zabezpieczeń i ewentualnej potrzeby ich korekty, należy przekazać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w ciągu miesiąca od zakończenia pierwszego roku obserwacji jako raport okresowy i w ciągu miesiąca od zakończenia dwuletniego okresu monitoringu jako raport końcowy.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przez Inwestora (i uzupełnieniach) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami) w szczególności:

1. rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- w ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wybudowane dwie nowe linie elektroenergetyczne 110 kV: linia jednotorowa (tor 1-2-57) o długości wynoszącej w zależności od wariantu ok. 5,5-5,8 km, którą planuje się powiązać z projektowaną w ramach odrębnej inwestycji linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku RS Garaszewo oraz linia dwutorowa (tor 1-2-91 i 1-2-36) o długości wynoszącej w zależności od wariantu ok. 5,5-5,7 km, gdzie tor o kodzie 1-2-91 zostanie wprowadzony napowietrznie do pola rozd. 110 kV w GPZ Nagradowice, natomiast tor 1-2-36 zostanie powiązany z istniejącą linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku GPZ Swarzędz;
- w k.i.p. od słupów zlokalizowanych przed SE Kromolice nr 1 (tor 1-2-57) oraz nr 20 (tor 1-2- 91)/59 (tor 1-2-36) obie ww. linie 110 kV zostaną wprowadzone kablami WN do SE 400/110 kV Kromolice;
- razem z kablami WN linii prowadzone będą kable światłowodowe;
- prace związane z tym etapem polegać będą na wykonaniu robót ziemnych, to jest: wykopach pod projektowane linie kablowe na odcinku wynoszącym ok. 0,2-0,3 km (w zależności od wariantu), ułożeniu kabli WN oraz kabli światłowodowych, a następnie ich zasypaniu przy użyciu warstwy wcześniej zdjętej pokrywy glebowej;
- wnioskodawca przeanalizował dwa warianty planowanego przedsięwzięcia. Alternatywny fragment projektowanych linii elektroenergetycznych, różni się trasą

od wariantu preferowanego na odcinku od SE „Nagradowice” do słupa nr 5 (tor 1-2-57) dla linii jednotorowej oraz słupa nr 15 (tor 1-2-91)/54 (tor 1-2-36) dla linii dwutorowej. Główną różnicą w zaproponowanych wariantach jest długość odcinka biegnącego w pobliżu autostrady A2;

- w ramach budowy projektowanych dwóch nowych linii elektroenergetycznych 110 kV wykonane zostaną prace fundamentowe związane z posadowieniem 37 szt. nowych słupów elektroenergetycznych, montaż konstrukcji wsporczych na fundamentach, montaż przewodów, punktów pomiarowych systemu DOL oraz skablowanie odcinków istniejących linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, które wchodziłyby w kolizję z planowaną inwestycją;
- w ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi również likwidacja relacji Swarzędz - Nagradowice, polegająca na demontażu odcinka linii 110 kV Swarzędz - Nagradowice od istniejącego stanowiska nr 40, które zostanie zastąpione przez słup nr 1 (tor 1-2-91)/40(tor 1-2-36), do GPZ Nagradowice, wraz z wypięciem linii 110 kV kier. Swarzędz w stacji 110/15 Nagradowice z pola nr 2 rozd. 110 kV;
- w k.i.p. wskazano, że część odcinka kablowego, łączącego słup nr 1 (tor 1-2-57) oraz słup nr 20 (tor 1-2-91)/59 (tor 1-2-36) ze stacją elektroenergetyczną Kromolice przebiega przez obszar gminy Kórnik;
- pas technologiczny dla linii jednotorowej wyniesie 14 m po 7 m z każdej strony, licząc od osi linii, a dla linii dwutorowej 16 m - po 8 m z każdej strony, licząc od osi linii;
- planowane przedsięwzięcie przewiduje zastosowanie przewodów roboczych typu AFL-6 240, które zostaną zawieszone na słupach na wysokości rzędu 20 m lub wyżej, tak aby projektowana odległość od ziemi wynosiła nie mniej niż 6,35 m, natomiast od powierzchni drogi bądź główki szyny linii kolejowej 8,35 m;
- przewody mocowane będą do konstrukcji wsporczych za pomocą izolatorów długopniowych kompozytowych, dobranych dla II strefy zabrudzeniowej. Planowany jest pionowy oraz trójkątny układ przewodów roboczych oraz zastosowanie słupów typu PSK-1/240 (dla linii jednotorowej) i PSK-2/240 (dla linii dwutorowej);
- w celu zwiększenia możliwości przesyłowych linii Wnioskodawca planuje wprowadzenie systemu dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia (DOL);
- na przedmiotowym odcinku linii 110 kV zamontowane zostaną specjalne punkty pomiarowe, które składają się ze stacji pogodowej, urządzeń zasilających oraz modemu komunikacyjnego, który umożliwia przesyłanie danych do serwera Systemu DOL za pośrednictwem usługi 2G/3G/LTE;
- odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt d ustawy o oś, dla planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przedstawił rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na trasie linii elektroenergetycznej, we wskazanym pasie technologicznym 1 x 7 m lub 2x8 m w każdą stronę od osi linii nie ma budynków mieszkalnych. Dla najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi wnioskodawca przedstawił rozkład składowej elektrycznej i magnetycznej wykonany na wysokości 2 m nad poziomem terenu. Z informacji tych wynika, iż maksymalna wartość składowej elektrycznej dla linii dwutorowej wyniesie 3,69 kV/m (bezpośrednio pod przewodami roboczymi) dla linii jednotorowej wyniesie 2,85 kV/m, natomiast składowa magnetyczna nie przekroczy wartości 23,93 A/m dla linii dwutorowej i 27,15 A/m dla linii jednotorowej, przy uwzględnieniu najmniejszej odległości przewodów roboczych od ziemi równej 6,35 m;
- należy zatem stwierdzić, iż w żadnym miejscu pod linią elektroenergetyczną nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne dla miejsc dostępnych dla ludności, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), w związku z tym standardy jakości środowiska w zakresie promieniowania elektromagnetycznego zostaną dotrzymane. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 122 a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku m.in. bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia. Wyniki pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu;

- zgodnie z treścią złożonej dokumentacji na całej trasie planowanej linii elektroenergetycznej nie ma budynków mieszkalnych znajdujących się w pasie technologicznym linii. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 110 m od osi linii jednotorowej i 135 m od linii dwutorowej w przypadku wariantu alternatywnego i ok. 275 m w wariantcie preferowanym od osi projektowanej linii jednotorowej i 298 m od linii dwutorowej;
- w treści złożonej dokumentacji wskazano, że z badań poziomu hałasu przeprowadzonych wokół krajowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć wynika, że poziom hałasu wytwarzanego przez te linie nie przekracza najczęściej w odległości kilkunastu metrów od linii, nawet w najgorszych warunkach pogodowych, wartości 30-35 dBA - dla linii 110 kV;
- mając na uwadze powyższe, w tym lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że wzdłuż analizowanego odcinka linii elektroenergetycznej na terenach wymagających ochrony akustycznej dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
- poziom hałasu, podobnie jak natężenie pola elektrycznego i pola magnetycznego, maleje przy oddalaniu się od linii napowietrznej. Mając na uwadze powyższe oraz lokalizację i napięcie analizowanych odcinków linii elektroenergetycznych należy uznać, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
- na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne, wynikające z eksploatacji maszyn budowlanych. Jednocześnie w k.i.p. wskazano, że, prace budowlano-montażowe będą prowadzone wyłącznie w porze dnia. Powyższe stanowi istotne ograniczenie uciążliwości związanej z realizacją przedsięwzięcia, dlatego znalazło odzwierciedlenie w warunkach opinii RDOŚ;
- na etapie prac budowlanych może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych, źródłem emisji substancji do powietrza będzie proces spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy uznać je za pomijalne;
- wpływ na środowisko gruntowo-wodne będzie wynikał z konieczności przeprowadzenia prac ziemnych związanych z posadowieniem słupów i poruszaniem się sprzętu budowlanego. Oddziaływanie etapu realizacji należy uznać za lokalne, ograniczone

do terenu prowadzonych robót. Przewiduje się, że głębokość posadowienia prefabrykowanych elementów będzie wynosić do 3,5 m, jedynie w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych przewiduje się zastosowanie fundamentów palowych o głębokości 15 m;

- w uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że linie kablowe 110 kV zostaną wykopane na głębokości 1- 1,2 m, a linie kablowe 15 kV zostaną wykopane na głębokości 0,8 - 1m. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów Wnioskodawca przewiduje dwie metody: odwodnienie powierzchniowo, bezpośrednio z dna wykopu bądź odwodnienie wgłębne;
- na etapie realizacji inwestycji będą powstawać nieczystości ciekłe o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Wnioskodawca wyposaży zaplecza budowy w bezodpływowe zbiorniki sanitarne objęte serwisem podmiotów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie ich obsługi. Zapewni to właściwe zagospodarowanie powstających na tym etapie nieczystości, wykluczając potencjalne ryzyko ich oddziaływania na środowisko wodne i gruntowo-wodne;
- eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ścieków przemysłowych. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, szczególnie substancjami ropopochodnymi związane będzie z używaniem na placu budowy maszyn. W celu zminimalizowania tego ryzyka nałożono warunek wyposażenia miejsc, w których używany będzie sprzęt budowlany oraz zaplecze budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych;
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o oś przewiduje się, że eksploatacja przedsięwzięcia może powodować powstawanie niewielkich ilości odpadów, co będzie związane z serwisowaniem urządzeń oraz pracami remontowymi. Odpady te będą odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia i zagospodarowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi. Na etapie, budowy odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach i miejscach (m.in. zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych) oraz regularnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom;
- z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o oś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone;
- przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);
- ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi czy osuwisk;
- przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych;
- Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji;

- ponadto przyjęte przez wnioskodawcę rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały będą odporne na wysokie temperatury, silne wiatry, fale chłodu oraz opady śniegu i ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu;
 - w celu ochrony przewodów przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi w ramach realizacji inwestycji planuje się zastosowanie przewodów odgromowych typu OPGW (Optical Ground Wires) z włóknami światłowodowymi;
 - na podstawie k.i.p. ustalono, że na trasie projektowanej linii dwutorowej 110 kV znajdują się obiekty elektroenergetyczne w postaci linii przesyłowych średniego i niskiego napięcia (w tym projektowaną w ramach odrębnej inwestycji linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku RS Garaszewo);
 - biorąc pod uwagę skalę i cechy planowanego przedsięwzięcia, a także rodzaj emisji do środowiska związanych z jego funkcjonowaniem, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego;
2. usytuowaniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarach przylegających do jezior;
 - obszar objęty wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych;
 - zgodnie z przedstawionymi w k.i.p. informacjami, uzyskanymi u powiatowego konserwatora zabytków planowane przedsięwzięcie częściowo przebiega w strefie stanowisk archeologicznych;
 - ponadto przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej;
 - w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia;
 - uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną;
 - odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 1,3 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o ok. 11 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się na obszarze ważnym dla ptaków o nazwie „Dolina Średzkiej Strugi i pola koło Bieganowa” wyznaczonymi na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolałę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Obszar ważny dla ptaków wyznaczono m. in. ze względu na

- koncentracje podczas migracji żurawi, gęsi białoczelnych, gęsi zbożowych, łabędzi niemych;
- planowana linia przebiega w większości przez grunty rolne, poza dolinami większych rzek;
 - realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki 73 drzew o obwodach do 196 cm, w większości poniżej 100 cm. Ponadto do wycinki przeznaczono ok. 484 m² krzewów;
 - z przedstawionych dokumentów wynika, że podczas wizji terenowych przeprowadzonych w okresie kwiecień - maj 2018 r. na terenie przedsięwzięcia stwierdzono 8 gatunków ptaków lęgowych: śmieszkę, skowronka, dymówkę, pliszkę siwą, szpaka, szczygła, trznadla i potrzescza. Wśród nich nie ma gatunków szczególnie narażonych na kolizje z liniami energetycznymi (za: FPP Consulting Sp. z o.o. 2013. Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. FPP Consulting sp. z oo. Warszawa, listopad 2013 - poradnik na zlecenie GDOŚ). Najbliższa kolonia śmieszki znajduje się na Zbiorniku Szczodrzykowo w odległości ok. 3 km w kierunku zachodnim od planowanej linii;
 - w związku z lokalizacją przedsięwzięcia na terenach na których możliwe są koncentracje migrujących ptaków w celu minimalizacji ewentualnego negatywnego wpływu przedsięwzięcia nałożono w opinii RDOŚ warunek montażu na przewodach odgromowych odstraszaczy ptaków, np. w postaci spiral lub FireFly, tj. obrotowych, odbłaskowych płytek. Odstraszacze należy montować maksymalnie co 50 m;
 - w opinii RDOŚ nałożono warunek przeprowadzenia dwuletniego monitoringu ptaków w zakresie ich śmiertelności w wyniku kolizji z linią. Monitoring należy rozpocząć nie później niż 3 miesiące od oddania linii do eksploatacji. Poszukiwanie martwych ptaków należy prowadzić we wszystkich sezonach roku, co najmniej dwa razy w miesiącu, z nasileniem w okresach migracji wiosennej i jesiennej, w pasie o szerokości po 50 m w obie strony od osi linii. Wyniki obserwacji, wraz z oceną skuteczności zabezpieczeń i ewentualnej potrzeby ich korekty, należy przekazać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w ciągu miesiąca od zakończenia pierwszego roku obserwacji jako raport okresowy i w ciągu miesiąca od zakończenia dwuletniego okresu monitoringu jako raport końcowy;
 - na jednym z drzew przeznaczonych do wycinki stwierdzono gniazdo ptaka krukowego. W związku z tym, że nie wskazano gatunku ptaka krukowego, którego gniazdo zostanie zniszczone, nie można wykluczyć, że należy ono do kruka. Ze względu na wcześniejsze przystępowanie kruków do lęgów w stosunku do innych krajowych gatunków ptaków Wnioskodawca w celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na ptaki zamierza prowadzić wycinkę drzew pod nadzorem przyrodniczym niezależnie od okresu prowadzonej wycinki, co zostało uwzględnione w nałożonych w niniejszej opinii warunkach;
 - w celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych nałożono warunek kontroli wykopów oraz uwalniania uwieczonych w nich zwierząt;
 - celem minimalizacji strat w szacie roślinnej, w związku z planowaną wycinką drzew, nałożono w opinii RDOŚ warunek przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych w zależności od ich wartości przyrodniczej: w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm. Nasadzenia rekompensacyjne należy wykonać z rodzimych gatunków liściastych. Nasadzenia można przeprowadzić poza terenem realizacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń zastępczych, nasadzenia drzew powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym: pokrój roślin typowy dla gatunku, korona właściwie wyprowadzona: jeden wyraźny przewodnik, pień prosty i silny, bryła korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej. Nowo posadzone drzewa

- winny być zabezpieczone przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików i do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (3 lata) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie oraz nawożenie;
- mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie o krajobrazie rolniczym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;
 - realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami;
 - ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu;
 - w przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy na terenie przedsięwzięcia obecności chronionych gatunków ptaków i/lub innych chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, należy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o odpowiednie odstąpienie od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie siedlisk, gniazd i osobników lub przenoszenie osobników chronionego gatunku itp.).
 - w związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o oś ustalono, że wg charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPD) o kodzie PLGW600060. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz uwzględniając warunki i wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, wskazane w niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967);
 - inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2008 z 30 września 2005r. zmieniona Uchwałą Nr XXV/174/2017 z 25 stycznia 2017 r., zmieniona Uchwałą Nr III/57/2019 z 29 maja 2019r. zatwierdzonymi przez Radę Gminy Kleszczewo i stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczony symbolem P/U oraz tereny rolnicze z wyznaczonym przebiegiem linii elektroenergetycznych (pismo RK.6724.61.2019 z dnia 24.06.2019r.) oraz na terenie gm. Kórnik (dz. nr ew. 10/6 obr. Kromolice objętej częściowo ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kórnik – Uchwała Nr IV/23/2018 zatwierdzonej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik – pisma WB1-PP.6724.2.49.2019 z dni 22.07.2019r. i 12.09.2019r.;

3. rodzaju, cechach i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1:

- zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko

w niniejszej decyzji odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia 22.10.2019 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. Żadna ze stron postępowania nie wniosła pisemnie uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2008 z 30 września 2005r. zmieniona Uchwałą Nr XXV/174/2017 z 25 stycznia 2017 r., zmieniona Uchwałą Nr III/57/2019 z 29 maja 2019r. zatwierdzonymi przez Radę Gminy Kleszczewo i stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczony symbolem P/U oraz tereny rolnicze z wyznaczonym przebiegiem linii elektroenergetycznych (pismo RK.6724.61.2019 z dnia 24.06.2019r.) oraz na terenie gm. Kórnik (dz. nr ew. 10/6 obr. Kromolice objętej częściowo ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kórnik – Uchwała Nr IV/23/2018 zatwierdzonej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik – pisma WB1-PP.6724.2.49.2019 z dni 22.07.2019r. i 12.09.2019r.

Odnosząc się do art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika zasadność wskazania przez tutejszy Organ realizacji przedsięwzięcia w wariantcie innym niż proponowany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że wg charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP) o kodzie PLRW600016185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPD) o kodzie PLGW600060. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz uwzględniając warunki i wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu,

wskazane w niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1712):

1. Do spraw wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 63, art. 64 ust. 1 i 3a, art. 65, art. 74 ust. 3b-3h, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 86d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przez Inwestora (i uzupełnieniach) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz biorąc pod uwagę stanowiska właściwych Organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Kleszczewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
- 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
 - 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 - 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
(Pełnomocnik: Anna Rzeczycka-Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.,
ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa)
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a MN

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-705 Poznań
2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Noskowskiego 23, 61-655 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
4. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami)

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

**Załącznik nr 1 do decyzji nr 5/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05.12.2019r.
nr OR.6220.5.2019**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zmianami)**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na Budowie dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowie jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądkki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice –RS Garaszewo. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wybudowane dwie nowe linie elektroenergetyczne 110 kV: linia jednotorowa (tor 1-2-57) o długości wynoszącej 5,8 km, którą planuje się powiązać z projektowaną w ramach odrębnej inwestycji linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku RS Garaszewo oraz linia dwutorowa (tor 1-2-91 i 1-2-36) o długości wynoszącej 5,7 km, gdzie tor o kodzie 1-2-91 zostanie wprowadzony napowietrznie do pola rozd. 110 kV w GPZ Nagradowice, natomiast tor 1-2-36 zostanie powiązany z istniejącą linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku GPZ Swarzędz. Od słupów zlokalizowanych przed SE Kromolice nr 1 (tor 1-2-57) oraz nr 20 (tor 1-2- 91)/59 (tor 1-2-36) obie ww. linie 110 kV zostaną wprowadzone kablami WN do SE 400/110 kV Kromolice. Razem z kablami WN linii prowadzone będą kable światłowodowe. Prace związane z tym etapem polegać będą na wykonaniu robót ziemnych, to jest: wykopach pod projektowane linie kablowe na odcinku wynoszącym ok. 0,2 km, ułożeniu kabli WN oraz kabli światłowodowych, a następnie ich zasypaniu przy użyciu warstwy wcześniej zdjętej pokrywy glebowej.

Wnioskodawca przeanalizował dwa warianty planowanego przedsięwzięcia. Alternatywny fragment projektowanych linii elektroenergetycznych, różni się trasą od wariantu preferowanego na odcinku od SE „Nagradowice” do słupa nr 5 (tor 1-2-57) dla linii jednotorowej oraz słupa nr 15 (tor 1-2-91)/54 (tor 1-2-36) dla linii dwutorowej. Główną różnicą w zaproponowanych wariantach jest długość odcinka biegnącego w pobliżu autostrady A2.

W ramach budowy projektowanych dwóch nowych linii elektroenergetycznych 110 kV wykonane zostaną prace fundamentowe związane z posadowieniem 37 szt. nowych słupów elektroenergetycznych, montaż konstrukcji wsporczych na fundamentach, montaż przewodów, punktów pomiarowych systemu DOL oraz skablowanie odcinków istniejących linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, które wchodziłyby w kolizję z planowaną inwestycją.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi również likwidacja relacji Swarzędz - Nagradowice, polegająca na demontażu odcinka linii 110 kV Swarzędz - Nagradowice od istniejącego stanowiska nr 40, które zostanie zastąpione przez słup nr 1 (tor 1 -2-91)/40(tor 1-2-36), do GPZ Nagradowice, wraz z wypięciem linii 110 kV kier. Swarzędz w stacji 110/15 Nagradowice z pola nr 2 rozdz. 110 kV. W k.i.p. wskazano, że część odcinka kablowego, łączącego słup nr 1 (tor 1-2-57) oraz słup nr 20 (tor 1-2-91)/59 (tor 1-2-36) ze stacją elektroenergetyczną Kromolice przebiega przez obszar gminy Kórnik. Pas technologiczny dla linii jednotorowej wyniesie 14 m po 7 m z każdej strony, licząc od osi linii, a dla linii dwutorowej 16 m - po 8 m z każdej strony, licząc od osi linii. Planowane przedsięwzięcie przewiduje zastosowanie przewodów roboczych typu AFL-6 240, które zostaną zawieszone na słupach na wysokości rzędu 20 m lub wyżej, tak aby projektowana odległość od ziemi wynosiła nie mniej niż 6,35 m, natomiast od powierzchni drogi bądź główki szyny linii kolejowej 8,35 m. Przewody mocowane będą do konstrukcji wsporczych za pomocą izolatorów długopniowych kompozytowych, dobranych dla II strefy zabrudzeniowej. Planowany jest pionowy oraz trójkątny układ przewodów roboczych oraz zastosowanie słupów typu PSK-1/240 (dla linii jednotorowej) i PSK-2/240 (dla linii dwutorowej). W celu zwiększenia możliwości przesyłowych linii Wnioskodawca planuje wprowadzenie systemu dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia (DOL). Na przedmiotowym odcinku linii 110 kV zamontowane zostaną specjalne punkty pomiarowe, które składają się ze stacji pogodowej, urządzeń zasilających oraz modemu komunikacyjnego, który umożliwi przesyłanie danych do serwera Systemu DOL za pośrednictwem usługi 2G/3G/LTE.

Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji na całej trasie planowanej linii elektroenergetycznej nie ma budynków mieszkalnych znajdujących się w pasie technologicznym linii. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 110 m od osi linii jednotorowej i 135 m od linii dwutorowej w przypadku wariantu alternatywnego i ok. 275 m w wariantcie preferowanym od osi projektowanej linii jednotorowej i 298 m od linii dwutorowej.

Przewiduje się, że głębokość posadowienia prefabrykowanych elementów będzie wynosić do 3,5 m, jedynie w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych przewiduje się zastosowanie fundamentów palowych o głębokości 15 m.

W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że linie kablowe 110 kV zostaną wykopane na głębokości 1- 1,2 m, a linie kablowe 15 kV zostaną wykopane na głębokości 0,8 - 1m. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów Wnioskodawca przewiduje dwie metody: odwodnienie powierzchniowo, bezpośrednio z dna wykopu bądź odwodnienie wgłębne.

W celu ochrony przewodów przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi w ramach realizacji inwestycji planuje się zastosowanie przewodów odgromowych typu OPGW (Optical Ground Wires) z włóknami światłowodowymi. Na podstawie k.i.p. ustalono, że na trasie projektowanej linii dwutorowej 110 kV znajdują się obiekty elektroenergetyczne w postaci linii przesyłowych średniego i niskiego napięcia (w tym projektowaną w ramach odrębnej inwestycji linią elektroenergetyczną biegnącą w kierunku RS Garaszewo). Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 1,3 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o ok. 11 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się na obszarze ważnym dla ptaków o nazwie „Dolina Średzkiej Strugi i pola koło Bieganowa” wyznaczonymi na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania

oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Obszar ważny dla ptaków wyznaczono m. in. ze względu na koncentracje podczas migracji żurawi, gęsi białoczelnych, gęsi zbożowych, łabędzi niemych.

Planowana linia przebiega w większości przez grunty rolne, poza dolinami większych rzek.

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki 73 drzew o obwodach do 196 cm, w większości poniżej 100 cm. Ponadto do wycinki przeznaczono ok. 484 m² krzewów. W związku z lokalizacją przedsięwzięcia na terenach na których możliwe są koncentracje migrujących ptaków w celu minimalizacji ewentualnego negatywnego wpływu przedsięwzięcia nałożono w opinii RDOŚ warunek montażu na przewodach odgromowych odstraszaczy ptaków, np. w postaci spiral lub FireFly, tj. obrotowych, odblaskowych płytek. Odstraszacze należy montować maksymalnie co 50 m. W opinii RDOŚ nałożono warunek przeprowadzenia dwuletniego monitoringu ptaków w zakresie ich śmiertelności w wyniku kolizji z linią.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2008 z 30 września 2005r. zmieniona Uchwałą Nr XXV/174/2017 z 25 stycznia 2017 r., zmieniona Uchwałą Nr III/57/2019 z 29 maja 2019r. zatwierdzonymi przez Radę Gminy Kleszczewo i stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczony symbolem P/U oraz tereny rolnicze z wyznaczonym przebiegiem linii elektroenergetycznych (pismo RK.6724.61.2019 z dnia 24.06.2019r.) oraz na terenie gm. Kórnik (dz. nr ew. 10/6 obr. Kromolice objętej częściowo ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kórnik – Uchwała Nr IV/23/2018 zatwierdzonej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik – pisma WB1-PP.6724.2.49.2019 z dnia 22.07.2019r. i 12.09.2019r.

/-/

Wójt Gminy Kleszczewo
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, do spraw wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2081) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2096 ze zmianami) § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie

publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wobec powyższego informuję, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej nastąpi w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości (tzn. wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w sołectwach: Krzyżowniki, NAGRADOWICE, Zimin, Kromolice, na oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo oraz Urzędu Miasta i Gminy Kórnik) oraz przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo, pod adresem: <http://bip.kleszczewo.pl/>.

Publiczne udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 11.12.2019r.

Sposób podania do publicznej wiadomości:

Data podania do publicznej wiadomości: od do

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl