



PO.ZZŚ.4.435.3.2022.MS.2

[e-puap]
Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.2373), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021.r, poz. 2233) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21.02.2022 r., znak: OR.6220.21.2021 w sprawie wydania ponownej opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn: *Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w Gminie Kleszczewo*,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje konieczność określenia**

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. na etapie realizacji przedsięwzięcia w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zaplecze techniczne, miejsca postoju i serwisowania sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
2. we wszystkich ww. miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
3. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
4. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
5. po przeprowadzeniu prób szczelności użytą wodę należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków, zgodnie z umową z gestorem sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21.02.2022 r., znak: OR.6220.21.2021 w sprawie wydania ponownej opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn: *Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w Gminie Kleszczewo*. Do ww. wystąpienia dołączono uzupełnienie KIP.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie otrzymanych dokumentów w sprawie ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bylin, Komorniki i Tanibórz w gminie Kleszczewo. Przedsięwzięcie obejmuje prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tj.:

- Rurociągów tłocznych o średnicy $\varnothing$ 63-160 mm i łącznej długości do 2,2 km.
- Rurociągów grawitacyjnych o średnicy $\varnothing$ 160-250 mm i łącznej długości do 3,5 km.
- Przepompowni ścieków o standardowej konstrukcji 3 szt. (2 szt. w Taniborzu i 1szt. w Bylinie),
- Lokalnych punktów podnoszenia ścieków 1 szt.,
- Obiektów towarzyszących tj. między innymi studni czyszczakowych, napowietrzająco-odpowietrzających, pomiarowych, komory zasuw itp.

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest w pasach dróg istniejących. Są to działki gminne oraz prywatne. Przewiduje się lokalizację studni i przepompowni w pasach działek drogowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (chodniki, pobocza dróg, działki przylegające do drogi).

Powierzchnia zajęta pod inwestycję wyniesie około 0,01 ha (teren pod przepompownię ścieków i urządzenia na sieci).

Maksymalna, przewidywana głębokość prowadzenia prac ziemnych to: ok. 5,0 m dla kanałów oraz ok. 6,0 m dla przepompowni ścieków. Przewiduje się wykonanie kanalizacji metodą wykopu otwartego oraz w uzasadnionych przypadkach metodami bezwykopowymi np. przeciski pod drogą.

Ścieki bytowe na etapie realizacji inwestycji odprowadzane będą do przenośnych i szczelnych sanitariatów na placu budowy, które po napełnieniu opróżniane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą niezbędne zgody do odbioru ścieków i ich dalsze przekazanie do oczyszczalni ścieków.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz poza granicami korytarzy ekologicznych, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600016185747 – Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW600060.

JCWPD o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPD przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Natomiast JCWP o kodzie PLRW600016185747 - Kopel do Głuszynki posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona, jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW600016185747 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenia tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor
Arkadiusz Koza

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat /yjr1391lml/SkrytkaESP
2. ZZŚ - aa.

28.02.2022 r. MS